DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.2013-003

1 Prodotto: **Scaldasalviette in acciaio Monica**

2 Gamma / famiglia: **ASMON 770**

3 Il prodotto da costruzione deve essere utilizzato conformemente alla specifica tecnica armonizzata **UNI EN 442-1:2004** e come indicato nel **Catalogo Ercos**

4 Fabbricante: **ERCOS Spa**

Via S. Faustino, 35
25040 Monticelli Brusati (BS)
Tel. 030 653286 Fax 030653689
Indirizzo internet: www.ercos.it – e-mail: info@ercos.it
Cap. Soc. 1.000.000.00-vers. C.C.I.A.A. n.158953 – Tribunale di Brescia n. 7514
P.Iva IT 00298890179-Cod. Fisc. 00298890179-M BS002300

6 Sistema di valutazione della prestazione del prodotto di cui all' allegato V: Sistema 3

ATTESTATO *CE DI TIPO (CE Type Examination)* Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE rilasciato documento n° ENE/MRT.EEC.08022 del 26/06/2008

7 L' Organismo Notificato **POLITECNICO DI MILANO N. 1695** ha effettuato le PROVE INIZIALI DI TIPO secondo il sistema 3 e ha rilasciato ATTESTATO *CE* DI TIPO documento n° ENE/MRT.EEC. 08022 del 26/06/2008 di conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE ed i RISULTATI DI PROVA in conformità alla norma europea EN 442 doc. n.ENE/MRT.RAP.08267 del 24 Giugno 2008

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)Prestazione (cfr nota 2) Specifica tecnica armonizzata (cfr nota 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	***Classe A1***	*EN 442-1 ; punto 5.1.7*
Emissione di Sostanze Pericolose	***NPD***	*EN 442-1 ; punto 4 e punto ZA.1*
Massima pressione di esercizio	***800KPa***	*EN 442-1 ; punto 5.2 e 5.3.*
Durabilità (verniciatura)	***Classe 0/0***	*EN 442-1 ; punto 4 ISO 2409*

Potenza termica nominale (EN 442-1;punto6)			
Tipo	*Δt=40K(W)*	*Δt=50K(W)*	*Δt=60K(W)*
770/400	230	108	390
770/450	260	348	441
770/500	290	388	492
770/550	319	427	541
770/600	349	467	592
770/750	439	587	744
770-1000	588	786	996

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome per conto di ERCOS Spa: Bellesi *Ing.* Luca Legale Rappresentante

Monticelli Brusati il

Firma

Bellesi *Ing.* Luca

ERCOS S.p.A.
25040 MONTICELLI BRUSATI (BS)
C.F. e P.I.V.A. 00298990179

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.2013-003

1 Prodotto: **Scaldasalviette in acciaio Monica**

2 Gamma / famiglia: **ASMON 1200**

3 Il prodotto da costruzione deve essere utilizzato conformemente alla specifica tecnica armonizzata **UNI EN 442-1:2004** e come indicato nel **Catalogo Ercos**

4 Fabbricante: **ERCOS Spa**

Via S. Faustino, 35
25040 Monticelli Brusati (BS)
Tel. 030 653286 Fax 030653689
Indirizzo internet: www.ercos.it – e-mail: info@ercos.it
Cap. Soc. 1.000.000.00-vers. C.C.I.A.A. n.158953 – Tribunale di Brescia n. 7514
P.Iva IT 00298890179-Cod. Fisc. 00298890179-M BS002300

6 Sistema di valutazione della prestazione del prodotto di cui all' allegato V: Sistema 3

ATTESTATO *CE DI TIPO (CE Type Examination)* Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE rilasciato documento n° ENE/MRT.EEC.08022 del 26/06/2008

7 L' Organismo Notificato **POLITECNICO DI MILANO N. 1695** ha effettuato le PROVE INIZIALI DI TIPO secondo il sistema 3 e ha rilasciato ATTESTATO *CE* DI TIPO documento n° ENE/MRT.EEC. 08022 del 26/06/2008 di conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE ed i RISULTATI DI PROVA in conformità alla norma europea EN 442 doc. n.ENE/MRT.RAP.08268 del 24 Giugno 2008

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)Prestazione (cfr nota 2) Specifica tecnica armonizzata (cfr nota 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	***Classe A1***	*EN 442-1 ; punto 5.1.7*
Emissione di Sostanze Pericolose	***NPD***	*EN 442-1 ; punto 4 e punto ZA.1*
Massima pressione di esercizio	***800KPa***	*EN 442-1 ; punto 5.2 e 5.3.*
Durabilità (verniciatura)	***Classe 0/0***	*EN 442-1 ; punto 4 ISO 2409*

Potenza termica nominale (EN 442-1;punto6)			
Tipo	*Δt=40K(W)*	*Δt=50K(W)*	*Δt=60K(W)*
1200/400	358	479	607
1200/450	403	538	682
1200/500	447	598	758
1200/550	492	657	833
1200/600	536	716	908
1200/750	669	894	1133
1200-1000	890	1190	1508

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome per conto di ERCOS Spa: Bellesi *Ing.* Luca Legale Rappresentante

Monticelli Brusati il

Firma

Bellesi *Ing.* Luca

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.2013-003

1 Prodotto: **Scaldasalviette in acciaio Monica**

2 Gamma / famiglia: **ASMON 1500**

3 Il prodotto da costruzione deve essere utilizzato conformemente alla specifica tecnica armonizzata **UNI EN 442-1:2004** e come indicato nel **Catalogo Ercos**

4 Fabbricante: **ERCOS Spa**

Via S. Faustino, 35
25040 Monticelli Brusati (BS)
Tel. 030 653286 Fax 030653689
Indirizzo internet: www.ercos.it – e-mail: info@ercos.it
Cap. Soc. 1.000.000.00-vers. C.C.I.A.A. n.158953 – Tribunale di Brescia n. 7514
P.Iva IT 00298890179-Cod. Fisc. 00298890179-M BS002300

6 Sistema di valutazione della prestazione del prodotto di cui all' allegato V: Sistema 3

ATTESTATO *CE DI TIPO (CE Type Examination)* Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE rilasciato documento n° ENE/MRT.EEC.08022 del 26/06/2008

7 L' Organismo Notificato **POLITECNICO DI MILANO N. 1695** ha effettuato le PROVE INIZIALI DI TIPO secondo il sistema 3 e ha rilasciato ATTESTATO *CE* DI TIPO documento n° ENE/MRT.EEC. 08022 del 26/06/2008 di conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE ed i RISULTATI DI PROVA in conformità alla norma europea EN 442 doc. n.ENE/MRT.RAP.08269 del 24 Giugno 2008

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)Prestazione (cfr nota 2) Specifica tecnica armonizzata (cfr nota 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	***Classe A1***	*EN 442-1 ; punto 5.1.7*
Emissione di Sostanze Pericolose	***NPD***	*EN 442-1 ; punto 4 e punto ZA.1*
Massima pressione di esercizio	***800KPa***	*EN 442-1 ; punto 5.2 e 5.3.*
Durabilità (verniciatura)	***Classe 0/0***	*EN 442-1 ; punto 4 ISO 2409*

Potenza termica nominale (EN 442-1;punto6)			
Tipo	*Δt=40K(W)*	*Δt=50K(W)*	*Δt=60K(W)*
1200/400	436	583	739
1200/450	492	658	834
1200/500	548	733	929
1200/550	605	808	1024
1200/600	661	883	1119
1200/750	829	1108	1404
1200-1000	1110	1483	1880

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome per conto di ERCOS Spa: Bellesi *Ing.* Luca Legale Rappresentante

Monticelli Brusati il

Firma
Bellesi *Ing.* Luca

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n.2013-003

1 Prodotto: **Scaldasalviette in acciaio Monica**

2 Gamma / famiglia: **ASMON 1800**

3 Il prodotto da costruzione deve essere utilizzato conformemente alla specifica tecnica armonizzata **UNI EN 442-1:2004** e come indicato nel **Catalogo Ercos**

4 Fabbricante: **ERCOS Spa**

Via S. Faustino, 35
25040 Monticelli Brusati (BS)
Tel. 030 653286 Fax 030653689
Indirizzo internet: www.ercos.it – e-mail: info@ercos.it
Cap. Soc. 1.000.000.00-vers. C.C.I.A.A. n.158953 – Tribunale di Brescia n. 7514
P.Iva IT 00298890179-Cod. Fisc. 00298890179-M BS002300

6 Sistema di valutazione della prestazione del prodotto di cui all' allegato V: Sistema 3

ATTESTATO *CE DI TIPO (CE Type Examination)* Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE rilasciato documento n° ENE/MRT.EEC.08022 del 26/06/2008

7 L' Organismo Notificato **POLITECNICO DI MILANO N. 1695** ha effettuato le PROVE INIZIALI DI TIPO secondo il sistema 3 e ha rilasciato ATTESTATO *CE* DI TIPO documento n° ENE/MRT.EEC. 08022 del 26/06/2008 di conformità alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE ed i RISULTATI DI PROVA in conformità alla norma europea EN 442 doc. n.ENE/MRT.RAP.08270 del 24 Giugno 2008

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali (cfr nota 1)Prestazione (cfr nota 2) Specifica tecnica armonizzata (cfr nota 3)

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	***Classe A1***	*EN 442-1 ; punto 5.1.7*
Emissione di Sostanze Pericolose	***NPD***	*EN 442-1 ; punto 4 e punto ZA.1*
Massima pressione di esercizio	***800KPa***	*EN 442-1 ; punto 5.2 e 5.3.*
Durabilità (verniciatura)	***Classe 0/0***	*EN 442-1 ; punto 4 ISO 2409*

Potenza termica nominale (EN 442-1;punto6)			
Tipo	*Δt=40K(W)*	*Δt=50K(W)*	*Δt=60K(W)*
1200/400	536	716	908
1200/450	599	800	1014
1200/500	661	884	1120
1200/550	724	968	1227
1200/600	787	1052	1333
1200/750	976	1304	1653
1200-1000	1290	1724	2180

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome per conto di ERCOS Spa: Bellesi *Ing.* Luca Legale Rappresentante

Monticelli Brusati il

Firma
Bellesi *Ing.* Luca

ERCOS S.p.A.
Via S. Faustino, 35
25080 MONTICELLI BRUSATI (BS)
C.F. e P.IVA 02298990179